

АКТ

о результатах контроля за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения от 07.09.2018 года

с. Кичменгский Городок

15.02.2021

Согласно п.12.2 концессионного соглашения заключенного между администрацией Кичменгско-Городецкого муниципального района (Концедент) и ООО «ТеплоДарСервис» (Концессионер) от 07.09.2018 года комиссия в составе:

- Чистякова В.В. начальник отдела земельно-имущественных отношений администрации района

- Филин В.Н. – заместитель начальника отдела ЖК и дорожного хозяйства администрации района

- Наволоцкая Н.В. – главный специалист по имущественным отношениям отдела земельно-имущественных отношений администрации района

установила следующее при осуществлении контроля за соблюдением Концессионером условий указанного концессионного соглашения:

- объекты Соглашения используется по целевому назначению;

- результаты выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении 4 концессионного соглашения, Концессионером:

1. **котельная с. Кичменгский Городок, ул. Мира, д. 38:** установка прибора учета тепловой энергии – не исполнено;

2. **котельная п. Югский, ул. Спортивная, д. 11:**

- установка резервного источника электроснабжения - исполнено,

- установка прибора учета тепловой энергии – не исполнено;

3. **котельная п. Югский, ул. Центральная, д. 17:**

- установка резервного источника электроснабжения - исполнено,

- установка прибора учета тепловой энергии – не исполнено;

4. **котельная с. Кичменгский Городок, ул. Пионерская, д. 33Б:**

- замена металлической дымовой трубы на трубу Д-430 мм Н-12 м – исполнено;

5. **котельная с. Нижний Енангск, улица Школьная, здание 31Б:**

- замена котла КВр-0,3 на котёл КВр-0,3 – не исполнено,

- установка резервного источника электроснабжения - исполнено,

- установка прибора учета тепловой энергии – не исполнено.

6. **котельная с. Кичменгский Городок ул. Комсомольская, д. 7:**

- установка дополнительного котла КВр-0,4 мощностью 0,4 МВт – не исполнено,

- установка прибора учета тепловой энергии – не исполнено;

7. **котельная с.Сараево, д.42:**

- установка резервного источника электроснабжения – исполнено;

8. **котельная с. Нижний Енангск, улица Школьная, здание 13А:**

- установка резервного источника электроснабжения (мероприятие 2025 года) – исполнено.

В.В.Чистякова

В.Н.Филин

Н.В.Наволоцкая