

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)

Испытательная лаборатория (Центр) Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены
и эпидемиологии в Вологодской области"

Юридический адрес: 160012, Вологодская обл, Вологда г, Яшина ул, дом 1а, тел.: 8 (8172) 75-82-19
e-mail: ses@fbuz35.ru

ОГРН 1053500016240 ИНН 3525147496

Адреса мест осуществления деятельности: 160012, Вологодская обл, Вологда г, Яшина ул, дом 1а, литер А,
помещения: 1 этаж 1-20, 23; литер Б, помещения 1 этаж 4-49, 2 этаж 1-6, 17, 21, 27-39, 3 этаж 1-18, 23-42, тел.: 8
(8172) 75-82-19, e-mail: ses@fbuz35.ru; 162610, Вологодская обл, Череповец г, Ломоносова ул, дом 42, литер А
главный корпус, 1 этаж помещения 11-32, 2 этаж 16-46, 51, 3 этаж 19-38; литер Б второй корпус, 1 этаж помещения
45, 60, 2 этаж помещения 3-7, тел.: 8 (8202) 57-68-84, e-mail: cherepovets@fbuz35.ru; 162130, Вологодская обл,
Сокольский р-н, Сокол г, Набережная Свободы, дом 38, литер А, помещение 1-1, 1 этаж помещения 1-10, 13-17, 28-33,
2 этаж помещения 3, 3а, 29-32, 3 этаж помещения 1-6, 19-26, тел.: 8 (81733) 3-37-50, e-mail: sokol@fbuz35.ru; 162394,
Вологодская обл, Великоустюгский р-н, Великий Устюг г, Сахарова ул, дом 29, литер А, 1 этаж помещения 1-14, 16,
17, 25, 33, 36-43, 2 этаж помещения 1-6, 23-29, тел.: 8 (81738) 2-74-77, e-mail: ustug@fbuz35.ru; 161300, Вологодская
обл, Тотемский р-н, Тотьма г, Советская ул, дом 38, литер А1, подвал помещения 11; литер А, 1 этаж помещения 1-
24, 30, 2 этаж помещения 1-4, 8-11, тел.: 8 (81739) 2-42-10, e-mail: totma@fbuz35.ru; 161100, Вологодская обл,
Кирилловский р-н, Кириллов г, Граве ул, дом 7, литер А, 1 этаж помещения 8-11, 11а, 11б-28, 30, 2 этаж помещения 7-
13, тел.: 8 (81757) 3-15-68, e-mail: kirillov@fbuz35.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510403



УТВЕРЖДАЮ

Начальник санитарно-гигиенической лаборатории

МП

А.Б. Зайкова

10.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 35-00-03/02011-24 от 10.04.2024

- Заказчик:** КУ «Центр по обеспечению деятельности» (ИНН 3512006360 ОГРН 1183525037079)
- Юридический адрес:** 161400, Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район, с. Кич-городок, ул. Комсомольская, д.6
Фактический адрес: 161400, Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район, с. Кич-городок, ул. Комсомольская, д.6
- Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения
- Место отбора:** ВРК около магазина, Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район, п. Находка, ул. Полевая
- Условия отбора:**
Дата и время отбора: 01.04.2024 с 12:05 - 12:15
Ф.И.О., должность: Гоглева Лидия Ивановна, Помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер 4.0 °C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 01.04.2024 в 15:30
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Договор, заявка У000-001526 от 01.04.2024
стерильная бутылка 1 л., стеклянная бутылка 2*05 л., Акт отбора б/н от 1 апреля 2024 г.
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

Протокол испытаний № 35-00-03/02011-24 от 10.04.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 35-00-03/02011-03.02.03.01-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Мутномер портативный, 2100Q is	19040C010474
2	Спектрофотометры, ПЭ - 5400ВИ	54ВИ2390
3	Термометры стеклянные ртутные электроконтактные, ТПК	49
4	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТСО-200 СПУ	475
5	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-1/80 СПУ	3261
6	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3	9800924

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория (Великий Устюг)
Образец поступил 01.04.2024 15:45
Место осуществления деятельности: 162394, Вологодская обл, Великоустюгский р-н, Великий Устюг г, Сахарова ул, дом 29, литер А, 1 этаж помещения 1-14, 16, 17, 25, 33, 36-43, 2 этаж помещения 1-6, 23-29
дата начала испытаний 02.04.2024 08:08, дата окончания испытаний 02.04.2024 13:43

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Интенсивность запаха при 20° С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
2	Интенсивность привкуса	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	6,1±1,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
4	Цветность	градус	16±3	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5***

Мнения и интерпретации: отсутствуют

Дополнительная информация: ***Результат выдан по хром - кобальтовой шкале, при температуре (20±5)°С.

Микробиологическая лаборатория (Великий Устюг)
Образец поступил 01.04.2024 15:40
Место осуществления деятельности: 162394, Вологодская обл, Великоустюгский р-н, Великий Устюг г, Сахарова ул, дом 29, литер А, 1 этаж помещения 1-14, 16, 17, 25, 33, 36-43, 2 этаж помещения 1-6, 23-29
дата начала испытаний 01.04.2024 15:50, дата окончания испытаний 03.04.2024 15:08

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 Глава VII п.7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 Глава X п.10.3.2
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 Глава VI п.6.3.
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 Глава V п 5.2, п.5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 Глава VIII п.8.3

Ответственный за оформление протокола:

М.М. Игнатъевская, Техник

Конец протокола испытаний № 35-00-03/02011-24 от 10.04.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)

Испытательная лаборатория (Центр) Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены
и эпидемиологии в Вологодской области"


Юридический адрес: 160012, Вологодская обл, Вологда г, Яшина ул, дом 1а, тел.: 8 (8172) 75-82-19

e-mail: ses@fbuz35.ru

ОГРН 1053500016240 ИНН 3525147496

Адреса мест осуществления деятельности: 160012, Вологодская обл, Вологда г, Яшина ул, дом 1а, литер А,
помещения: 1 этаж 1-20, 23; литер Б, помещения 1 этаж 4-49, 2 этаж 1-6, 17, 21, 27-39, 3 этаж 1-18, 23-42, тел.: 8
(8172) 75-82-19, e-mail: ses@fbuz35.ru; 162610, Вологодская обл, Череповец г, Ломоносова ул, дом 42, литер А
главный корпус, 1 этаж помещения 11-32, 2 этаж 16-46, 51, 3 этаж 19-38; литер Б второй корпус, 1 этаж помещения
45, 60, 2 этаж помещения 3-7, тел.: 8 (8202) 57-68-84, e-mail: cherepovets@fbuz35.ru; 162130, Вологодская обл,
Сокольский р-н, Сокол г, Набережная Свободы, дом 38, литер А, помещение 1-1, 1 этаж помещения 1-10, 13-17, 28-33,
2 этаж помещения 3, 3а, 29-32, 3 этаж помещения 1-6, 19-26, тел.: 8 (81733) 3-37-50, e-mail: sokol@fbuz35.ru; 162394,
Вологодская обл, Великоустюгский р-н, Великий Устюг г, Сахарова ул, дом 29, литер А, 1 этаж помещения 1-14, 16,
17, 25, 33, 36-43, 2 этаж помещения 1-6, 23-29, тел.: 8 (81738) 2-74-77, e-mail: ustug@fbuz35.ru; 161300, Вологодская
обл, Тотемский р-н, Тотьма г, Советская ул, дом 38, литер А1, подвал помещение 11; литер А, 1 этаж помещения 1-
24, 30, 2 этаж помещения 1-4, 8-11, тел.: 8 (81739) 2-42-10, e-mail: totma@fbuz35.ru; 161100, Вологодская обл,
Кирилловский р-н, Кириллов г, Граве ул, дом 7, литер А, 1 этаж помещения 8-11, 11а, 11б-28, 30, 2 этаж помещения 7-
13, тел.: 8 (81757) 3-15-68, e-mail: kirillov@fbuz35.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510403



УТВЕРЖДАЮ

Начальник санитарно-гигиенической лаборатории

МП

А.Б. Зайкова

10.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 35-00-03/02012-24 от 10.04.2024

- Заказчик:** КУ «Центр по обеспечению деятельности» (ИНН 3512006360 ОГРН 1183525037079)
- Юридический адрес:** 161400, Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район, с. Кич-Городок, ул. Комсомольская, д.6
Фактический адрес: 161400, Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район, с. Кич-Городок, ул. Комсомольская, д.6
- Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения
- Место отбора:** кран конечного потребителя в жилом доме от а\с №3299, Вологодская область, Кичменгско-Городецкий, д. Княжигора, ул. Полярная, д. 9
- Условия отбора:**
Дата и время отбора: 01.04.2024 с 12:25 - 12:35
Ф.И.О., должность: Гоглева Лидия Ивановна, Помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер 4.0 °С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 01.04.2024 в 15:30
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Договор, Заявка У000-001526 от 01.04.2024, Акт отбора б/н от 1 апреля 2024 г. ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 35-00-03/02012-24 от 10.04.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 35-00-03/02012-03.02.03.01-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Мутномер портативный, 2100Q is	19040C010474
2	Спектрофотометры, ПЭ - 5400ВИ	54ВИ2390
3	Термометры стеклянные ртутные электроконтактные, ТПК	49
4	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТСО-200 СПУ	475
5	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-1/80 СПУ	3261
6	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3	9800924

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям.

12. Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория (Великий Устюг)					
Образец поступил 01.04.2024 15:45					
Место осуществления деятельности: 162394, Вологодская обл, Великоустюгский р-н, Великий Устюг г, Сахарова ул, дом 29, литер А, 1 этаж помещения 1-14, 16, 17, 25, 33, 36-43, 2 этаж помещения 1-6, 23-29					
дата начала испытаний 02.04.2024 08:09, дата окончания испытаний 02.04.2024 13:43					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Интенсивность запаха при 20°С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
2	Интенсивность привкуса	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,09±0,22	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
4	Цветность	градус	7,8±2,3	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5***
Мнения и интерпретации: отсутствуют					
Дополнительная информация: ***Результат выдан по хром - кобальтовой шкале, при температуре (20±5)°С.					
Микробиологическая лаборатория (Великий Устюг)					
Образец поступил 01.04.2024 15:40					
Место осуществления деятельности: 162394, Вологодская обл, Великоустюгский р-н, Великий Устюг г, Сахарова ул, дом 29, литер А, 1 этаж помещения 1-14, 16, 17, 25, 33, 36-43, 2 этаж помещения 1-6, 23-29					
дата начала испытаний 01.04.2024 15:50, дата окончания испытаний 03.04.2024 14:13					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 Глава VII п.7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 Глава X п.10.3.2
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 Глава VI п.6.3.
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 Глава V п 5.2, п.5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 Глава VIII п.8.3

Ответственный за оформление протокола:
М.М. Игнатьевская, Техник

Конец протокола испытаний № 35-00-03/02012-24 от 10.04.2024

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 35-00-03/02012-24 от 10.04.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)

Испытательная лаборатория (Центр) Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены
и эпидемиологии в Вологодской области"

Юридический адрес: 160012, Вологодская обл, Вологда г, Яшина ул, дом 1а, тел.: 8 (8172) 75-82-19
e-mail: ses@fbuz35.ru
ОГРН 1053500016240 ИНН 3525147496

Адреса мест осуществления деятельности: 160012, Вологодская обл, Вологда г, Яшина ул, дом 1а, литер А,
помещения: 1 этаж 1-20, 23; литер Б, помещения 1 этаж 4-49, 2 этаж 1-6, 17, 21, 27-39, 3 этаж 1-18, 23-42, тел.: 8
(8172) 75-82-19, e-mail: ses@fbuz35.ru; 162610, Вологодская обл, Череповец г, Ломоносова ул, дом 42, литер А
главный корпус, 1 этаж помещения 11-32, 2 этаж 16-46, 51, 3 этаж 19-38; литер Б второй корпус, 1 этаж помещения
45, 60, 2 этаж помещения 3-7, тел.: 8 (8202) 57-68-84, e-mail: cherepovets@fbuz35.ru; 162130, Вологодская обл,
Сокольский р-н, Сокол г, Набережная Свободы, дом 38, литер А, помещение 1-1, 1 этаж помещения 1-10, 13-17, 28-33,
2 этаж помещения 3, 3а, 29-32, 3 этаж помещения 1-6, 19-26, тел.: 8 (81733) 3-37-50, e-mail: sokol@fbuz35.ru; 162394,
Вологодская обл, Великоустюгский р-н, Великий Устюг г, Сахарова ул, дом 29, литер А, 1 этаж помещения 1-14, 16,
17, 25, 33, 36-43, 2 этаж помещения 1-6, 23-29, тел.: 8 (81738) 2-74-77, e-mail: ustug@fbuz35.ru; 161300, Вологодская
обл, Тотемский р-н, Тотьма г, Советская ул, дом 38, литер А1, подвал помещения 11; литер А, 1 этаж помещения 1-
24, 30, 2 этаж помещения 1-4, 8-11, тел.: 8 (81739) 2-42-10, e-mail: totma@fbuz35.ru; 161100, Вологодская обл,
Кирилловский р-н, Кириллов г, Граве ул, дом 7, литер А, 1 этаж помещения 8-11, 11а, 11б-28, 30, 2 этаж помещения 7-
13, тел.: 8 (81757) 3-15-68, e-mail: kirillov@fbuz35.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510403



УТВЕРЖДАЮ

Начальник санитарно-гигиенической лаборатории

МП

А.Б. Зайкова

10.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 35-00-03/02013-24 от 10.04.2024

- Заказчик:** КУ «Центр по обеспечению деятельности (ИНН 3512006360 ОГРН 1183525037079)
- Юридический адрес:** 161400, Вологодская область, Кичменгско-городецкий район, с. Кич-Городок, ул. Комсомольская, д.6
Фактический адрес: 161400, Вологодская область, Кичменгско-городецкий район, с. Кич-Городок, ул. Комсомольская, д.6
- Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения
- Место отбора:** внутренняя сеть (здание школы) от а/с №3130, Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район, с. Кичменгский Городок, ул. Заречная, д. 38
- Условия отбора:**
Дата и время отбора: 01.04.2024 с12:50 - 13:00
Ф.И.О., должность: Гоглева Лидия Ивановна, Помощник врача по общей гигиене
Дата и время доставки в ИЛЦ: 01.04.2024 в 15:30
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Договор, Заявка У 000-001526 от 01.04.2024
стерильная бутылка 1 л., стеклянная бутылка 2*0.5 л, Акт отбора б/н от 1 апреля 2024 г.
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 35-00-03/02013-24 от 10.04.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 35-00-03/02013-03.02.03.01-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Мутномер портативный, 2100Q is	19040C010474
2	Спектрофотометры, ПЭ - 5400ВИ	54ВИ2390
3	Термометры стеклянные ртутные электроконтактные, ТПК	49
4	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТСО-200 СПУ	475
5	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-1/80 СПУ	3261
6	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3	9800924

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория (Великий Устюг)
Образец поступил 01.04.2024 15:45
Место осуществления деятельности: 162394, Вологодская обл, Великоустюгский р-н, Великий Устюг г, Сахарова ул, дом 29, литер А, 1 этаж помещения 1-14, 16, 17, 25, 33, 36-43, 2 этаж помещения 1-6, 23-29
дата начала испытаний 01.04.2024 15:50, дата окончания испытаний 02.04.2024 13:46

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Интенсивность запаха при 20° С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
2	Интенсивность привкуса	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	5,6±1,1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
4	Цветность	градус	20±4	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5***

Мнения и интерпретации: отсутствуют

Дополнительная информация: ***Результат выдан по хром - кобальтовой шкале, при температуре (20±5)°С.

Микробиологическая лаборатория (Великий Устюг)
Образец поступил 01.04.2024 15:40
Место осуществления деятельности: 162394, Вологодская обл, Великоустюгский р-н, Великий Устюг г, Сахарова ул, дом 29, литер А, 1 этаж помещения 1-14, 16, 17, 25, 33, 36-43, 2 этаж помещения 1-6, 23-29
дата начала испытаний 01.04.2024 15:50, дата окончания испытаний 03.04.2024 14:08

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 Глава VII п.7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 Глава X п.10.3.2
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 Глава VI п.6.3.
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0 КОЕ/см ³	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 Глава V п 5.2, п.5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 Глава VIII п.8.3

Ответственный за оформление протокола:
М.М. Игнатъевская, Техник

Конец протокола испытаний № 35-00-03/02013-24 от 10.04.2024

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 35-00-03/02013-24 от 10.04.2024
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)

Испытательная лаборатория (Центр) Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены
и эпидемиологии в Вологодской области"

Юридический адрес: 160012, Вологодская обл, Вологда г, Яшина ул, дом 1а, тел.: 8 (8172) 75-82-19

e-mail: ses@fbuz35.ru

ОГРН 1053500016240 ИНН 3525147496

Адреса мест осуществления деятельности: 160012, Вологодская обл, Вологда г, Яшина ул, дом 1а, литер А,
помещения: 1 этаж 1-20, 23; литер Б, помещения 1 этаж 4-49, 2 этаж 1-6, 17, 21, 27-39, 3 этаж 1-18, 23-42; тел.: 8
(8172) 75-82-19, e-mail: ses@fbuz35.ru; 162610, Вологодская обл, Череповец г, Ломоносова ул, дом 42, литер А
главный корпус, 1 этаж помещения 11-32, 2 этаж 16-46, 51, 3 этаж 19-38; литер Б второй корпус, 1 этаж помещения
45, 60, 2 этаж помещения 3-7, тел.: 8 (8202) 57-68-84, e-mail: cherepovets@fbuz35.ru; 162130, Вологодская обл,
Сокольский р-н, Сокол г, Набережная Свободы, дом 38, литер А, помещение 1-1, 1 этаж помещения 1-10, 13-17, 28-33,
2 этаж помещения 3, 3а, 29-32, 3 этаж помещения 1-6, 19-26, тел.: 8 (81733) 3-37-50, e-mail: sokol@fbuz35.ru; 162394,
Вологодская обл, Великоустюгский р-н, Великий Устюг г, Сахарова ул, дом 29, литер А, 1 этаж помещения 1-14, 16,
17, 25, 33, 36-43, 2 этаж помещения 1-6, 23-29, тел.: 8 (81738) 2-74-77, e-mail: ustug@fbuz35.ru; 161300, Вологодская
обл, Тотемский р-н, Тотма г, Советская ул, дом 38, литер А1, подвал помещение 11; литер А, 1 этаж помещения 1-
24, 30, 2 этаж помещения 1-4, 8-11, тел.: 8 (81739) 2-42-10, e-mail: totma@fbuz35.ru; 161100, Вологодская обл,
Кирилловский р-н, Кириллов г, Граве ул, дом 7, литер А, 1 этаж помещения 8-11, 11а, 11б-28, 30, 2 этаж помещения 7-
13, тел.: 8 (81757) 3-15-68, e-mail: kirillov@fbuz35.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510403



УТВЕРЖДАЮ

Начальник санитарно-гигиенической лаборатории

МИ

А.Б. Зайкова

08.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 35-00-03/02010-24 от 08.04.2024

1. Заказчик: КУ «Центр по обеспечению деятельности» (ИНН 3512006360 ОГРН 1183525037079)

2. Юридический адрес: 161400, Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район, с. Кич-Городок, ул. Комсомольская, д.6

Фактический адрес: 161400, Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район, с. Кич-Городок, ул. Комсомольская, д.6

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: водоразборный кран от а/с №1427 (здание школы), Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район, с Шонга, ул Сосновая, д. 8

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 01.04.2024 с 11:30 - 11:40

Ф.И.О., должность: Гоглева Лидия Ивановна, Помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 01.04.2024 в 15:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Договор, Заявка У000-001526 от 01.04.2024

стерильная бутылка 1 л., стеклянная бутылка 2*0.5л., Акт отбора б/н от 1 апреля 2024 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

Протокол испытаний № 35-00-03/02010-24 от 08.04.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 35-00-03/02010-03.02.03.01-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Мутномер портативный, 2100Q is	19040C010474
2	Спектрофотометры, ПЭ - 5400ВИ	54ВИ2390
3	Термометры стеклянные ртутные электроконтактные, ТПК	49
4	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТСО-200 СПУ	475
5	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-1/80 СПУ	3261
6	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3	9800924

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория (Великий Устюг) Образец поступил 01.04.2024 15:45 Место осуществления деятельности: 162394, Вологодская обл, Великоустюгский р-н, Великий Устюг г, Сахарова ул, дом 29, литер А, 1 этаж помещения 1-14, 16, 17, 25, 33, 36-43, 2 этаж помещения 1-6, 23-29 дата начала испытаний 02.04.2024 08:05, дата окончания испытаний 02.04.2024 13:43					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Интенсивность запаха при 20°С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
2	Интенсивность привкуса	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,40±0,28	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
4	Цветность	градус	3,8±1,1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5***
Исчисления и интерпретации: отсутствуют					
Дополнительная информация: ***Результат выдан по хром - кобальтовой шкале, при температуре (20±5)°С.					
Микробиологическая лаборатория (Великий Устюг) Образец поступил 01.04.2024 15:40 Место осуществления деятельности: 162394, Вологодская обл, Великоустюгский р-н, Великий Устюг г, Сахарова ул, дом 29, литер А, 1 этаж помещения 1-14, 16, 17, 25, 33, 36-43, 2 этаж помещения 1-6, 23-29 дата начала испытаний 01.04.2024 15:50, дата окончания испытаний 03.04.2024 15:09					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 Глава VII п.7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 Глава X п.10.3.2
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 Глава VI п.6.3.
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0 КОЕ/см ³	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 Глава V п 5.2, п.5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 Глава VIII п.8.3

Ответственный за оформление протокола:
М.М. Игнатьевская, техник

Конец протокола испытаний № 35-00-03/02010-24 от 08.04.2024

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 35-00-03/02010-24 от 08.04.2024
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)